



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №33»
Энгельского муниципального района Саратовской области
ул. Тельмана, 2, 413100, г. Энгельс, Саратовская область, тел./факс (8453) 54-12-80, 54-12-81.
engschool33@mail.ru, <http://engschool33.ucoz.ru/>

18.05.2023 № 1564/04-36

На № _____ от _____

Начальнику ОНД и ПР по Энгельскому
и Ровенскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по
Саратовской области-главному
государственному инспектору
Энгельского и Ровенского районов по
пожарному надзору
Г.В. Нефедовой
директора МОУ «СОШ № 33»
Л.Н. Потрусовой

**Отчет по выполнению предписания ОНД и ПР Энгельского и Ровенского
районов №145/1/1 от 20 мая 2021года**

Рассмотрев Предписание от 21.05.2021г. №145/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожаров направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и ответственный за устранение	Отметка о выполнении
1.	Здание школы не оснащено СОУЭ людей 4го типа в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009. В школе установлена система оповещения 3го типа.	- установлен многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией для СОУЭ 4 типа «Тромбон ПУ-М-8»; - проведено разделение здания на зоны пожарного оповещения; - установлена обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской	15.01.2023г Директор	Выполнено Договор №33/21 от 17.08.2021г. Акт о приеме выполненных работ №1 от 01.09.2021г. Договор № 17/23 от

				30.03.2023г. Договор №31/23 от 04.05.2023г. Акт о приеме выполненны х работ №66 от 16.05.2023г.
2.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека превышает требования допустимых значений – не более 5 тыс. кв.м. (4 торца коридоров 1-го этажа выполнены с многосветным помещением, соединяющим 1-й и 2-й этажи	Установлены противопожарные перегородки и противопожарные двери в них, в пределах пожарного отсека, что позволило не превышать требования допустимых значений	01.02.2022г Директор	Выполнено Договор 69/21 от 10.12.2021г. Акт выполненных работ №258 от 28.12.2021г.

Приложение:

1. договор №69/21 от 10.12.2012г. на выполнение работ по установке противопожарных перегородок и противопожарных дверей в них (копия) – на 4 (четырёх) листах;
2. акт №258 от 28.12.2021г. о приемке выполненных работ по установке противопожарных перегородок и противопожарных дверей (копия) – на 2 (двух) листах;
3. сертификаты на противопожарные перегородки и противопожарные двери (копии) – на 4 (четырёх) листах;
4. договор № 33/21 от 17.08.2021г. на проведение модернизации АПС (переход АПС с 3 на 4 тип), (копия) – на 5 (пяти) листах;
5. акт о приемке выполненных работ №1 от 01.09.2021г. по модернизации АПС (переход АПС с 3 на 4 тип), (копия) – на 3 (трех) листах;
6. договор №17/23 от 23.03.2023 г. на выполнение работ по модернизации АПС-переходе с 3 на 4 тип в подвальном помещении школы (копия)- на 5 (пяти) листах;
7. договор №31/23 от 04.05.2023г. на выполнение работ по модернизации АПС – переход с 3 на 4 тип (установка аппаратуры для 4-го типа СОУЭ в здании школы), (копия) – на 6 (шести) листах;
8. акт о приемке выполненных работ по установке аппаратуры 4-го типа СОУЭ (копия) – на 3 (трех) листах.

Директор МОУ «СОШ №33»
« 18 » мая 2023 года



Л.Н. Потрурсова