



2 5/23

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413118 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Саратовская, д.19 Тел./факс: /8-845-3/54-32-66 E-mail pch-27@yandex.ru

Предписание N 345/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожаров

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА"
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

в лице директора Потрусовой Л.Н.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического ли-
ца, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору Лебедевой
Валерии Витальевны от "29" июля 2019г. №345, ст. 6, ст.6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» государственным инспектором Энгельсского и Ровенского
районов по пожарному надзору Нефедовой Галиной Владимировной
в период с 09 часов 00 минут «13» августа 2019г. по 17 часов 00 ми-
нут «09» сентября 2019г. проведена внеплановая проверка противопо-
жарного состояния зданий, помещений и прилегающей территории МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА" ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД ЭНГЕЛЬС, УЛИЦА ТЕЛЬМАНА, ДОМ 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОШ №33»
Потрусова Л.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие наруше-
ния обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержания пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

				выполнение)
1.	- здание школы не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей 4го типа в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009. В школе установлена система оповещения 3го типа.	ст. 84 N 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»; СП 3.13130.2009 п. 7 таблица 2 п. 16.	01.08.2020	
2.	- площадь этажа в пределах пожарного отсека превышает требования допустимых значений - не более 5000 кв.м (4 торца коридоров 1-го этажа выполнены с многосветным помещением, соединяющим 1-й и 2-й этажи).	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, статьи 87, 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", раздел 6, п.6.7.15, таблица 6.9 СП 2.13130.2012;	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Энгельсского и Ровенского районов
по пожарному надзору Нефедова Г.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» сентября 2019г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «СОШ №33» Потрусова Л.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«09» сентября 2019г.



(Handwritten signature)
(подпись)